


Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:		
Дата	Учетный номер	QR-код
14.02.2023	№ 18230061000203608808	



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Удмуртской Республике,
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код-3412),
E-mail: gu-mchsur@18.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Балезинского, Дебесского и Кезского районов,
427550, п. Балезино, ул. Полевая, 12, телефон (факс) 8(34166) 5-27-18

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 18-3-2023/0108пп**

вручается: казенному учреждению социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 18-3-2023/0108рс от «30» января 2023 года в период с «01» февраля 2023 г. по «14» февраля 2023 г.

Начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Балезинского, Дебесского и Кезского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – главным государственным инспектором Балезинского, Дебесского и Кезского районов по пожарному надзору подполковником внутренней службы Барышниковым Павлом Юрьевичем
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий филиалом Республиканского СРЦН «СРЦН Балезинского района» Касимова Лилия Халиловна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Степень огнестойкости несущих конструкций лестничных клеток менее требуемой для зданий II степени огнестойкости (фактически предел огнестойкости металлических несущих конструкций пристроенных лестничных клеток и металлических косоуров правой лестничной клетки составляет R15, требуемый для лестницы R60, для стен REI90)	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1, ст. 87 ч.2, табл. 21 СП 2.13130.2020 п. 5.2.8	01.03.2024	
2.	При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,2 метра (пищевые коридоры 2 и 3 этажа)	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1, СП 1.13130.2020 п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 п. 4.3.3., п.5.1.1	01.03.2024	
3.	Дежурный персонал средствами защиты органов дыхания и зрения при пожаре из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного не обеспечен	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР) п. 6	01.03.2024	
4.	Пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода ручным пожарным стволом не укомплектован (пожарный кран Ш-ПК-7 в подвальном помещении)	ППР п. 50	01.03.2024	
5.	Заделка негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами не произведена (помещение бывшей швейной)	ППР п. 15	01.03.2024	
6.	Эвакуационное освещение при прекращении электропитания рабочего освещения автоматически не включается.	ППР п. 37	01.03.2024	
7.	Светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения знаками или окраской не отличаются	ППР п. 37	01.03.2024	
8.	Допускается хранение горючих материалов (мебель, одежда, прочие материалы) в помещениях санитарно-бытового назначения, не оборудованных автоматической	ППР п. 16 п/п н)	01.03.2024	

	противопожарной защиты.			
9.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	ППР п. 35 п/п в)	01.03.2024	
10.	Проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (лестничных клеток) в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ не осуществляется	ППР п. 13	01.03.2024	
11.	Проведение проверок внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не организовано	ППР п.48	01.03.2024	
12.	Проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не организовано	ППР п.52	01.03.2024	
13.	Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, не организованы. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации, не привлекаются (договор на обслуживание систем автоматического дублирования сигналов о пожаре в подразделение пожарной охраны не заключен).	ППР п. 54	01.03.2024	
Банно-прачечный блок				
14.	Здание банно-прачечного корпуса в полном объеме системами автоматической противопожарной защиты не оборудованы (отсутствует система автоматической пожарной сигнализации в помещениях хранения белья)	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1, СП 486.1311500.2020 п. 4.1, п. 4.4, табл. 3 п. 5	01.03.2024	
15.	Эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности осуществляется сверх срока службы, при этом акт испытаний систем автоматической противопожарной защиты отсутствует.	ППР п. 54	01.03.2024	
16.	В полу на путях эвакуации имеется перепад высот менее 0,45 м, не имеющий лестницы с числом ступеней не менее	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.03.2024	

